

Rapporto della Commissione della gestione sul MM N° 3/2026 - Richiesta di credito di CHF 260'000.-- per l'esecuzione delle opere per il by-pass del serbatoio Ciossi

Minusio, 9 marzo 2026

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri comunali,

la Commissione della gestione ha esaminato il messaggio municipale n. 3/2026 in oggetto sentendo in audizione in data odierna il Capo dicastero on. Kenzo Gobbi in rappresentanza del Municipio così come il Direttore ing. Giuseppe Pitta e il Vice-Direttore ing. Daniele Poncini in rappresentanza dell'ACAP, che hanno risposto in maniera esaustiva alle domande poste.

Il progetto nasce dalla necessità di migliorare la gestione dei flussi lungo la tratta Ciossi-Moranda, attualmente regolata manualmente mediante organi non più adeguati allo scopo. Questa situazione comporta alcune criticità operative, tra cui rumori e vibrazioni nelle condotte, difficoltà di adattamento alle oscillazioni di portata e una gestione non ottimale delle riserve d'acqua.

Il serbatoio Ciossi è inoltre stato dismesso poiché non più conforme alle normative igieniche vigenti; l'acqua attraversa attualmente la struttura tramite una condotta posata nelle vasche asciutte. Il progetto presentato mira quindi a migliorare l'affidabilità e la sicurezza del sistema.

Gli interventi previsti comprendono in particolare:

- l'installazione di due valvole motorizzate per la regolazione automatica delle portate;
- l'introduzione di un sistema di telemetria e telegestione integrato nella rete dell'acquedotto;
- la posa di 40 metri di nuova condotta per il completamento del by-pass;
- l'installazione di tre nuovi idranti per migliorare la copertura antincendio;
- l'installazione delle apparecchiature di comando e dell'alimentazione elettrica nelle camere tecniche interessate.

La Commissione della gestione prende atto che l'intervento è coerente con il Piano generale dell'acquedotto e con il Piano cantonale di approvvigionamento idrico del Piano di Magadino.

Per quanto riguarda i costi, il preventivo complessivo ammonta a CHF 260'000, comprensivi di opere costruttive, prestazioni tecniche, imprevisti e IVA. L'incidenza finanziaria annua è stimata in circa CHF 9'700, considerando ammortamenti e interessi secondo la normativa vigente.

Il Municipio propone inoltre di non prelevare contributi di miglioria, trattandosi di un'opera di urbanizzazione di base destinata alla distribuzione dell'acqua potabile.

La Commissione della gestione ritiene che l'intervento sia opportuno e necessario per garantire una gestione più efficiente e sicura della rete idrica comunale.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione della gestione all'unanimità dei presenti propone al Consiglio comunale di risolvere:

1. L'Azienda acqua potabile è autorizzata a procedere all'esecuzione delle opere per il bypass del serbatoio Cioffi.
2. Per detta opera è concesso un credito di CHF 260'000.-- da mettere a disposizione dell'Azienda, se necessario, sotto forma di prestito.
3. L'importo è da indicare nel bilancio 2026 al conto degli investimenti; il credito decade se non utilizzato entro tre anni dalla presente decisione.
4. Il credito sarà adeguato alle dimostrate variazioni dell'indice dei costi.
5. Eventuali sussidi o altre entrate andranno in diminuzione della spesa.

Per la Commissione della gestione:

Luca Venturi, relatore



Gabriele Agustoni



Niccolò Mazzi-Damotti




Lorenzo Tomasetti



Marina Gori



Aldo Zwikirsch



Joël Morgantini



Michele Costantini

